

Утверждены
Постановлением Исполнительного комитета
МО города Набережные Челны от 07.05.2025
№3314 «О внесении изменений в приложение к Постановлению Исполнительного комитета от 03.07.2020 №3146 «Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения города Набережные Челны»

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение в пруды-накопители (пруды-отстойники) №1, №2 промышленно-коммунальной зоны города Набережные Челны

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества (показателя)	Допустимое значение показателя (концентрация), мг/дм³ (мг/л)
1	Водородный показатель (pH)	6,0-9,0
2	Взвешенные вещества	300
3	БПК ₅ , мгО ₂ /дм ³	30
4	БПК _{полн} , (БПК ₂₀), мгО ₂ /дм ³	39,9
5	ХПК, мгО ₂ /дм ³	100
6	Аммоний-ион (Ионы аммония)	2,6
	Азот аммонийный	2,0
7	Фосфат ион (по Р), Фосфаты по фосфору, Фосфор фосфатов	1,5
	Фосфат-ион (фосфаты)	4,6
8	Сульфат-ион (сульфаты)	203,68
9	Нефтепродукты	8,0
10	АСПАВ (АПАВ)	5,1
11	Медь (ионы меди)	0,052
12	Цинк	1,0
13	Марганец	0,051
14	Стронций	1,632
15	Молибден	0,0053